

05.05.2022, КНМ 26220061000200786258

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края  
26.10.2021 № 2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652) 34-94-05, факс 8(8652) 75-96-55  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356532, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1  
E-mail: svetlograd77@skfo.mchs.gov.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

« 24 » мая 20 22 г. 10 час. 00 мин. № 26-012-2022/0023pc  
(дата и время составления акта)

Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая, 1  
(место составления акта)

### Акт выездной плановой проверки

плановой/внеплановой

#### 1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:

Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы А.В. Ермакова от 05.05.2022 года № 26-012-2022/0023pc, КНМ 26220061000200786258

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

#### 2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

### 3. Выездная проверка проведена:

Тхиговым Амиром Аскарловичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю старшим лейтенантом внутренней службы;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

### 4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

### 5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания, помещений отнесенных к категории значительного риска, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, и к которым предъявляются обязательные требования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

### 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Калинина, 101

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

### 7. Контролируемые лица:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35 «Теремок», ИНН 2617008589, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Калинина, 101

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

### 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с: « 16 » мая 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 16 » мая 20 22 г. 11 час. 00 мин.

с: « 24 » мая 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 24 » мая 20 22 г. 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с: « --- » --- 20 --- г. --- час. --- мин.

по: « --- » --- 20 --- г. --- час. --- мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня, 2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) Осмотр**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с: « 24 » мая 20 22 г. 10 час. 00 мин.  
по: « 24 » мая 20 22 г. 11 час. 00 мин.

по месту:

Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Калинина, 101.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 27.05.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. Правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка), учредительный документ;

2. Документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, а также назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

3. Техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения;

4. Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

**11. По результатам выездной проверки установлено:**

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. В здании детского сада № 35 «Теремок», не проведена замена средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет). В ходе проведения проверки было установлено, что монтаж системы автоматической пожарной сигнализации производился в 2008 году. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.05.2022 г. и настоящим актом проверки).
2. В здании детского сада № 35 «Теремок», не обеспечено наличие системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта. Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.05.2022 г. и настоящим актом проверки).

3. В общих коридорах в здании детского сада № 35 «Теремок», на 1-ом, являющихся путями эвакуации, допущено применение напольного покрытия поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. Строительные материалы должны применяться в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (на момент проверки сертификат соответствия на данный строительный материал, не предоставлен). Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.05.2022 г. и настоящим актом проверки).
4. Руководитель (заведующий) детского сада № 35 «Теремок», не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; Пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.05.2022 г. и настоящим актом проверки).
5. В здании детского сада № 35 «Теремок», на втором этаже, используемом для размещения групп, помещения групповых ячеек «Солнышка» и «Капелька», предназначенные для одновременного пребывания более 10 людей (детей), не обеспечены двумя эвакуационными выходами. Статьи 4, 5, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее данное требование было предусмотрено п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пунктом 6.12\* постановления Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.05.2022 г. и настоящим актом проверки);
6. В здании детского сада № 35 «Теремок» допускается хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках (цветы, зимний сад), оборудования и других горючих материалов. Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «к» пункта 16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 27.05.2022 г. и настоящим актом проверки).
7. В здании детского сада № 35 «Теремок», на 1-ом этаже эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, допускается размещение (цветов), препятствующих свободному проходу людей. Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 7 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «ж» пункта 16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.05.2022 г. и настоящим актом проверки).
8. В здании детского сада № 35 «Теремок», не организовано проведение обследования целостности конструкций наружной эвакуационной лестницы 3-го типа, предназначенной для безопасной эвакуации людей из помещений 2-го этажа здания, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и

измерительный инструмент с результатами его проверок, (последнее проведения обследования целостности конструкции пожарной лестницы согласно акту: 10 августа 2020 г). Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «а» пункта 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.05.2022 г. и настоящим актом проверки).

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 24.05.2022 г. № 26-012-2022/0023рс;

- протокол осмотра от 24.05.2022 г.;

- извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 24.05.2022 года в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35 «Теремок»,

- извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 24.05.2022 года в отношении заведующей Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35 «Теремок» Мацугиной Нине Ивановне;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ОНД и ПР  
по Петровскому городскому округу  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
старший лейтенант внутренней службы Тхигов А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего документарную проверку



(подпись)

Тхигов Амир Аскарлович, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, старший лейтенант внутренней службы, тел. 8 (86547) 4-31-63, E-mail: svetlograd77@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,  
электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время  
ознакомления) <\*

*Узнакома: зав. Дод. Тхигов А.А. Мацугина Н.И. 24.05.2022*

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



-----  
<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края

26.10.2021 № 2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры &lt;\*&gt;



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ****об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

« 24 » мая 20 22 г. № 26-012-2022/0023pc

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  
по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35 «Теремок»,  
ИНН 2617008589, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград,  
ул. Калинина, 101**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-012-2022/0023pc  
от «05» мая 2022 года в период:

с: « 16 » мая 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 16 » мая 20 22 г. 11 час. 00 мин.

с: « 24 » мая 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 24 » мая 20 22 г. 11 час. 00 мин.

**Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому  
городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Тхиговым Амиром  
Аскарловичем, старшим лейтенантом внутренней службы**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

**проведена плановая выездная проверка в рамках осуществления федерального  
государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной**

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

- 1) Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития детей № 35 «Теремок» г. Светлоград – Мазыгина Нина Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить в здании детского сада № 35 «Теремок», замену средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет). В ходе проведения проверки было установлено, что монтаж системы автоматической пожарной сигнализации производился в 2008 году. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	24.05.2023	
2	Обеспечить в здании детского сада № 35 «Теремок», наличие системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	24.11.2022	
3	В общих коридорах в здании детского сада № 35 «Теремок», на 1-ом, являющихся путями эвакуации, допущено применение напольного	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	24.11.2022	



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	<p>покрытия поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. Строительные материалы должны применяться в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (на момент проверки сертификат соответствия на данный строительный материал, не предоставлен).</p>			
4	<p>Обеспечить руководителю (заведующий) детского сада № 35 «Теремок», категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;</p>	<p>Пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	24.11.2022	
5	<p>Обеспечить в здании детского сада № 35 «Теремок», на втором этаже, используемом для размещения групп, помещения групповых ячеек «Солнышка» и «Капелька», предназначенные для одновременного пребывания более 10 людей (детей), двумя эвакуационными выходами.</p>	<p>Статьи 4, 5, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее данное требование было предусмотрено п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пунктом 6.12* постановления Министра России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	24.11.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
6	В здании детского сада № 35 «Теремок» допускается хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, оборудования и других горючих материалов.	Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «к» пункта 16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	24.11.2022	
7	В здании детского сада № 35 «Теремок», на 1-ом этаже эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, допускается размещение (цветов), препятствующих свободному проходу людей.	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 7 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «ж» пункта 16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 23.05.2022 г. и настоящим актом проверки).	24.11.2022	
8	Обеспечить в здании детского сада № 35 «Теремок», проведение обследования целостности конструкций наружной эвакуационной лестницы 3-го типа, предназначенной для безопасной эвакуации людей из помещений 2-го этажа здания, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок, (последнее проведения обследования целостности конструкции пожарной лестницы согласно акту: 10 августа 2020 г).	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «а» пункта 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;	24.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципального казенного  
дошкольного образовательного учреждения  
детский сад общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением  
деятельности по художественно –  
эстетическому направлению развития детей  
№ 35 «Теремок» г. Светлоград –

Мацугина Нина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица  
(представителя))



(подпись)

Инспектор ОНД и ПР  
по Петровскому городскому округу  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
старший лейтенант внутренней службы  
Тхигов Амир Аскарлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.